

平成30年度 水道浄水施設管理技士1級 学科試験Ⅱ-1(記述式) 解答例

	維持管理指針 (P)	A				B			
問題 1	205	水位	水質	水深		スクリーン	除じん施設	柵(さく)	
問題 2	5	機能	能力	性能		定期的	経常的	周期的	確実
問題 3	286	フロック				pH			
問題 4	303	空気				マッドボール			
問題 5	316	削取り	かき取り			損失水頭			
問題 6	321	ケーシング				ファウリング			
問題 7	269	トリハロメタン	消毒副生成物			オゾン	O ³		
問題 8	332	給水栓水	給水栓	蛇口	給水末端	1.0	1		
問題 9	367	塩素	次亜塩素酸	塩素剤		黒水	黒水障害	黒い水	
問題 10	383	スラッジ	汚泥	沈澱物		脱水			
問題 11	85	保護帽	ヘルメット	安全帽		腐食	劣化	破損	
問題 12	595	絶縁				低下	減少		
問題 13	628	毒性				換気	排気	通風	
問題 14	669	電流				保護			
問題 15	587,588	停電	分離	開放		充電	復電		
問題 16	723	日常点検	定期点検	月例点検	点検	機能	性能	能力	
問題 17	739,740	水質	水質監視	水質測定		腐食			
問題 18	807	共同	統合	共有		水源	原水		
問題 19	908	オイルマット	バキューム			粉末活性炭	活性炭		
問題 20	839	悪化				毎年	年		